



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Delegació Territorial a Barcelona

Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel.: (93) 319 43 00
Fax: (93) 315 10 32

Sr. Antoni Jutglar Bori
C/ de les Comunes
08187 Santa Eulàlia de Riuprimer

Referència: JG/ms
Secció: Sanejament Ambiental
Assumpte: Informe favorable sanitari Cia d'aigües



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat i
Seguretat Social

Delegació Territorial
Barcelona

Registre General

19 NOV. 1997

Entrada:

Sortida:

11790

Per tal de donar compliment al que disposa el Reial decret 1138/1990, de 14 de setembre de 1990, "Reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público" (BOE núm. 226, del dia 20 de setembre de 1990, pàg. 27488 - 27497).

Realitzada visita d'inspecció per tècnics de la Delegació Territorial de Sanitat a Barcelona a les instal.lacions relacionades en el revers d'aquest informe corresponents a la xarxa Comunitat d'Aigua de les Comunes del municipi de Santa Eulàlia de Riuprimer, en dates 12.8.1997, 24.9.1997, 7.10.1997 i 6.11.1997, núm d'actes: 862308, 861656, 862317 i 861160 respectivament.

Informo favorablement des del punt de vista sanitari les esmentades instal.lacions essent necessari realitzar les mesures correctores següents:

1. Manténir els nivells de clor entre 0,3 i 0,6 ppm en tots els punts de la xarxa i en tot moment.
2. L'aigua a l'interior del dipòsit no pot quedar retinguda més de 48 hores abans de la seva distribució.
3. Netejar el dipòsit com a mínim un cop l'any.
4. Realitzar el pla de vigilància analític, establert pel Reial decret 1138/1990 ("Reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público"), trametent còpia de les anàlisis normals i completes a la Delegació Territorial de Sanitat a Barcelona.



Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat i Seguretat Social
Delegació Territorial a Barcelona

Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel.: (93) 319 43 00
Fax: (93) 315 10 32

5. Atès que els nivells de sulfats, magnesi i sodi de la mostra d'aigua de la xarxa es troben per damunt del valor màxim permès, heu de demanar l'autorització d'excepció temporal fent constar els paràmetres pels quals la sol·liciteu, les concentracions màximes admissibles que proposeu i el pla d'actuacions que teniu previst per tal d'assolir la potabilitat de l'aigua.

El delegat territorial *po*

Barcelona, 18 de novembre de 1997